

Modification n° 03.21: Commune de WALHAIN – Sart-lez-Walhain-Lérinnes

PROPRIETES

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : DYLE-GETTE – 18/24

Commune : Walhain

OAA : inBW

Numéro de modification (Code SPGE) : 03.21

Intitulé : Modification n° 03.21: Commune de WALHAIN – Sart-lez-Walhain-Lérinnes

DESCRIPTION

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| Explications | La demande porte sur la modification du régime d'assainissement transitoire du village de Sart-lez-Walhain-Lérinnes vers l'assainissement collectif à l'exclusion de l'extrémité de la rue de l'Abbaye et la ZACC des Trois Tilleuls qui sont orientées vers l'assainissement autonome. | |
| | Le passage vers l'assainissement collectif se justifie notamment par la densité d'habitat élevée et la présence d'égouts en voirie sur lesquels les habitations sont massivement raccordées. L'assainissement autonome pour la ZACC se justifie par la topographie de la zone qui amène les eaux collectées hors de la zone urbanisable. Pour les habitations de l'extrémité de la rue de l'Abbaye, l'assainissement autonome se justifie par l'existence d'un système d'épuration individuelle pour chacune d'entre elles | |
| Superficie concernée | 91,75 ha | |
| | Avant | Après |
| Assainissement collectif | 0 EH | 1.100 EH |
| Assainissement autonome | 0 EH | 50 EH |
| Assainissement transitoire | 1.150 EH | 0 EH |
| | Charge totale actuelle | 1.150 EH |

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

| Station d'épuration | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------|-------|
| Code SPGE | | Nom | | Capacité | | Statut | |
| 25124/02 | | LERINNES | | 1.300 EH | | Inexistant (modif de PASH) | |
| Egouts | | Collecteurs | | Station(s) pompage | | Conduite refoulement | |
| Existants | 7.200 m | Existants | / | Existants | / | Existants | / |
| A réaliser | / | A réaliser | 1.150 m | A réaliser | 1 (850 EH) | A réaliser | 380 m |

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Masse d'eau de surface | DG01R – Etat physico-chimique 2017 : Bon |
| Natura 2000 (rayon de 500 m) | / |
| Zone de baignade (rayon de 500 m) | / |
| Zone de prévention de captage | / |
| Aléa d'inondation par débordement | Faible |

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

Projet de modifications de PASH 2019/02 : sous-bassin DYLE-GETTE

Modification n° 03.21 : Commune de WALHAIN - Sart-lez-Walhain-Lérinnes

SPGE Société Publique
de Gestion de l'Eau (SPGE)
http://www.spge.be
Email : carto@spge.be
Siège Administratif provisoire :
14716, Avenue de Stassart - B-5000 NAMUR
Tél : 081 251 930

