

# Modification n° 03.22: Commune de WALHAIN – Tourinnes-Saint-Lambert

## PROPRIETES

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : DYLE-GETTE – 18/24

Commune : Walhain

OAA : inBW

Numéro de modification (Code SPGE) : 03.22

Intitulé : Modification n° 03.22: Commune de WALHAIN – Tourinnes-Saint-Lambert

## DESCRIPTION

<b>Explications</b>	La demande porte sur la modification du régime d'assainissement transitoire du village de Tourinnes-Saint-Lambert (traversé par l'autoroute E411) <b>vers l'assainissement collectif, à l'exclusion de quatre extrémités de rues et de la ZACC Saint-Lambert orientées en assainissement autonome.</b> Le passage vers l'assainissement collectif se justifie notamment par la présence d'égouts en voirie sur lesquels les habitations sont massivement raccordées. Dix habitations situées hors zone urbanisable (assainissement autonome par défaut) sont également proposées en assainissement collectif. L'assainissement autonome pour certains quartiers rues se justifie par la topographie et le sens d'écoulement des eaux dans les égouts qui conduisent les eaux collectées hors de la zone urbanisable.		
<b>Superficie concernée</b>	97,5 ha		
	<b>Avant</b>	<b>Après</b>	
<b>Assainissement collectif</b>	0 EH	1.425 EH	
<b>Assainissement autonome</b>	25 EH (hors zone urbanisable)	100 EH	
<b>Assainissement transitoire</b>	1.500 EH	0 EH	
	<b>Charge totale actuelle</b>		<b>1.525 EH</b>

## SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

*La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif*

Station d'épuration 1							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
25124/03		COMMUNE		220 EH		Inexistant (modif de PASH)	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
<b>Existants</b>	1.500 m	<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/
<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	150 m	<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	/
Station d'épuration 2							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
25124/04		TOURINNES-SAINT-LAMBERT		1.200 EH		Inexistant (modif de PASH)	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
<b>Existants</b>	6.500 m	<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/
<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	1.400 m	<b>A réaliser</b>	1 (300 EH)	<b>A réaliser</b>	380 m

## SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	DG01R – Etat physico-chimique 2017 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Faible à élevé

## ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

# EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

## Projet de modifications de PASH 2019/02 : sous-bassin DYLE-GETTE

Modification n° 03.22 : Commune de WALHAIN - Tourinnes-Saint-Lambert

