

Modification n° 04.24 : Commune de FRASNES-LEZ-ANVAING - Village de Cordes

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 11/02/2020

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : ESCAUT-LYS – 12/28

Commune : FRASNES-LEZ-ANVAING

OAA : IPALLE

Numéro de modification (Code SPGE) : 04.24

Intitulé : Modification n° 04.24 : Commune de FRASNES-LEZ-ANVAING - Village de Cordes

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur le village de Cordes, situé sur le territoire communal de Frasnes-Lez-Anvaing, actuellement repris en régime d'assainissement transitoire. Il est proposé son passage en régime d'assainissement collectif en raison de l'existence pour une grande partie de la zone d'un réseau d'égouttage et de l'absence de systèmes d'épuration individuelle. Les eaux usées seront traitées dans la station d'épuration de Cordes à construire.		
Superficie concernée	11,62 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	0 EH	113 EH	
Assainissement autonome	0 EH	0 EH	
Assainissement transitoire	113 EH	0 EH	
Charge totale à terme	113 EH		

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration						
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut
51065/06		CORDES		150 EH		Inexistant (modif. PASH)
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement
Existants	1.310 m	Existants	/	Existants	/	Existants
A réaliser	70 m	A réaliser	570 m	A réaliser	/	A réaliser

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	EL17R – Etat physico-chimique 2018 : Mauvais
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Moyen

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).


EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

Projet de modifications du PASH 2020/02 : sous-bassin ESCAUT-LYS


Modification n° 04.24 : Commune de FRASNES-LEZ-ANVAING - Village de Cordes


SPGE Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)
<http://www.spge.be>
 Email : carto@spge.be

Situation au PASH actuel



Proposition de modification du PASH



Régimes d'assainissement

- Collectif
- Autonome
- Transitoire
- Collectif hors zone urbanisable

Etat des ouvrages

Le schéma d'assainissement est repris sur la carte à titre indicatif

- Existant
- En cours de réalisation
- En projet
- Inexistant

Types d'ouvrage

- ▶ Collecteur gravitaire
- ▶ Collect. sous-pression
- ▶ Egout gravitaire
- ▶ Egout sous-pression
- ▶ - Egout à réaliser après urbanisation
-  Step publique
-  Station de pompage
-  Station de démergence
-  Bassin d'orage

Conduites d'exutoires

- ▶ Existant
- ▶ En cours de réalisation
- ▶ En projet
- ▶ Inexistant

Environnement

-  Captage
-  Z prévention rapprochée
-  Z. prévention éloignée
-  Natura 2000
-  Zone de baignade
-  Z. amont de baignade

Fond de plan IGN

- Eau de surface
- ● Sous-bassin hydro.
- ■ Limite communale

échelle : 1:10.000

Modification n° 04.24 : Commune de FRASNES-LEZ-ANVAING - Village de Cordes

