

Modification n° 06.24 : Commune de BEAURAING – Village de Wancennes

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 31/01/2020

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : LESSE – 13/31

Commune : BEAURAING

OAA : INASEP

Numéro de modification (Code SPGE) : 06.24

Intitulé : Modification n° 06.24 : Commune de BEAURAING – Village de Wancennes

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur la zone urbanisable du village de Wancennes, actuellement reprise majoritairement en régime d'assainissement transitoire. Il est proposé l'assainissement collectif étant donné la présence d'égouts et le raccordement de nombreuses habitations à ces derniers. La zone d'habitat le long d'une rue perpendiculaire à la rue du Chapy est quant à elle maintenue en régime d'assainissement autonome.		
Superficie concernée	18,2 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	0 EH	142,5 EH	
Assainissement autonome	0 EH	0 EH	
Assainissement transitoire	142,5 EH	0 EH	
	Charge totale à terme		142,5 EH

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
91013/08		WANCENNES		120 EH		Inexistant (modif PASH)	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	750 m	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	300 m	A réaliser	250 m	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	LE22R – Etat physico-chimique 2018 : Mauvais
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

Projet de modifications de PASH 2020/01 : sous-bassin LESSE

Modification n° 06.24 : Commune de BEAURAING – Village de Wancennes

SPGE Société Publique
de Gestion de l'Eau (SPGE)
http://www.spge.be
Email : carto@spge.be
Siège Administratif provisoire :
14/16, Avenue de Stassart - B-5000 NAMUR
Tél : 081 251 930



