



Demande de modification de PASH de la Lesse
Rapport de motivation
Commune de Paliseul - Village de Opont – Rue de la Scierie

IDELUX Eau
Service d'Appui aux Communes
Le 01/08/2022

1. Introduction

1.1. Localisation

Ce rapport présente l'étude réalisées sur une partie de la rue de la Scierie à Opont (commune de Paliseul).

La rue de la Scierie qui était affectée en régime d'assainissement collectif au PCGE du 06/02/1999, est classée en régime d'assainissement autonome au PASH de la Lesse entré en vigueur le 02/12/2005.

1.2. Cartes




Figure 1 : Localisation du village de Opont dans la commune de Paliseul



Figure 2 : Localisation globale de la demande (zone entourée en vert)

2. Analyse de l'existant

Dans la zone concernée par la modification du PASH, il y a trois anciennes habitations et aucun système d'épuration individuelle n'est installé.

3. Proposition de solution et conclusion

Etant donné que :

- aucun SEI n'est installé dans cette partie de la rue ;
- un égout gravitaire de 80 m pourrait être posé et serait raccordé à l'égouttage public présent dans la rue de la Scierie ;
- le potentiel logement est estimé à environ 15 EH ;

il est proposé d'orienter une partie de la rue de la Scierie en zone d'assainissement collectif.

La carte de la modification est jointe en annexe.

Demande de modification du PASH
Sous-bassin hydrographique de la Lesse - Commune de Paliseul - Opont - Rue de la Scierie

