

# Modification n° 07.67 : Commune de NAMUR - Loyers - Rue Bossimé

## PROPRIETES

Date de réception SPGE : 26/11/2020

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AMONT – 07/52

Commune : NAMUR

OAA : INASEP

Numéro de modification (Code SPGE) : 07.67

Intitulé : Modification n° 07.67 : Commune de NAMUR - Loyers - Rue Bossimé

## DESCRIPTION

<b>Explications</b>	La demande de modification porte sur une partie de la rue Bossimé à Loyers, sur le territoire communal de Namur, actuellement reprise en régime d'assainissement collectif. Il est proposé le passage de cette zone en régime d'assainissement autonome étant donné que cette portion de rue n'est pas égouttée et se situe en contre pente du réseau d'égouttage du village. La mise en œuvre d'un refolement n'est pas envisageable étant donné le peu d'habitations concernées.		
<b>Superficie concernée</b>	+/- 1,4 ha		
	<b>Avant</b>	<b>Après</b>	
<b>Assainissement collectif</b>	+/- 2,5 EH	0 EH	
<b>Assainissement autonome</b>	0 EH	+/- 2,5 EH	
<b>Assainissement transitoire</b>	0 EH	0 EH	
	<b>Charge totale à terme</b>		<b>+/- 2,5 EH</b>

## SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

*La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif*

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
/		/		/		/	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refolement	
<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/	<b>Existants</b>	/
<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	/	<b>A réaliser</b>	/

## SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	MV35R-AM – Etat physico-chimique 2019 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

## ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

# EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



