

Modification n° 08.34 : Commune de VISE – Chemin de Richelle

PROPRIETES

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AVAL – 12/49

Commune(s) : VISE

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 08.34

Intitulé : Modification n° 08.34 : Commune de VISE – Chemin de Richelle

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur la réorientation du régime d'assainissement autonome de la zone bordant le sentier dit « Chemin de Richelle » vers l'assainissement collectif. Cette demande est justifiée par :		
	<ul style="list-style-type: none">- la future urbanisation des parcelles de part et d'autre de ce sentier, tel que proposé dans le projet de schéma directeur de cette zone ;- le risque de problème de stabilité du sol et du sous-sol en cas d'infiltration résultant de l'assainissement autonome ;- la possibilité de raccorder gravitairement la majorité des futures habitations au nouvel égout.		
Superficie concernée	5,03 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	0 EH	70 EH	
Assainissement autonome	0 EH	0 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge polluante totale	70 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
62108/02		VISE		6.000 EH		Programmée	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
A réaliser	475 m	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	MV35R – Bon état physico-chimique 2016
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

Projet de modification du PASH : sous-bassin MEUSE AVAL

Modification n° 08.34 : Commune de VISE - Chemin de Richelle

SPGE Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)
 http://www.spge.be
 Email : carto@spge.be
 Siège Administratif provisoire :
 14/16, Avenue de Stassart - B-5000 NAMUR
 Tel : 081 251 930

