

Modification n° 08.38: Commune d'AWANS – Village de Fooz

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 12/08/2019

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AVAL - 9 et 10/49

Commune : AWANS

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 08.38

Intitulé : Modification n° 08.38: Commune d'AWANS – Village de Fooz

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur trois petites zones transitoires présentes sur le village de Fooz. Il est proposé :	
	- le passage des zones 1 et 2 (au nord) en régime d'assainissement autonome étant donné l'impossibilité technique (topographie) de prolonger gravitairement les égouts existants (rue des Combattants et rue Joseph Delmotte) et l'imposition de placement d'un système d'épuration dans les deux permis récemment octroyés ; - le passage de la zone 3 (au sud) en régime d'assainissement collectif étant donné sa topographie favorable, moyennant la réalisation de 40 m d'égout une fois la zone urbanisée.	
Superficie concernée	5,46 ha	
	Avant	Après
Assainissement collectif	0 EH	5 EH
Assainissement autonome	0 EH	12,5 EH
Assainissement transitoire	17,5 EH	0 EH
	Charge totale à terme	17,5 EH

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
62006/01		FOOZ		3.000 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	40 m (après urbanisation)	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	MV18R – Etat physico-chimique 2018 : Médiocre
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



