

Modification n° 08.57: Commune de THIMISTER-CLERMONT – Village de Crawhez

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 01/07/2020

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AVAL – 14/49

Commune : THIMISTER-CLERMONT

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 08.57

Intitulé : Modification n° 08.57: Commune de THIMISTER-CLERMONT – Village de Crawhez

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur le village de Crawhez, situé sur le territoire communal de Thimister-Clermont, actuellement repris en régime d'assainissement autonome. Il est proposé son passage en régime d'assainissement collectif. En effet, le village est équipé d'un réseau d'égouttage en état satisfaisant reprenant les eaux usées qui sont ensuite envoyées à la station d'épuration communale (en état de fonctionnement). L'ouvrage existant pourra traiter les éventuelles futures habitations.		
Superficie concernée	13,3 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	0 EH	200 EH	
Assainissement autonome	200 EH	0 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme		200 EH

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
63089/02		CRAWHEZ		200 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	1350 m	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	MV16R – Etat physico-chimique 2019 : Médiocre
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Faible

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



