

Modification n° 08.70 : Commune d'EGHEZEE - Chaussée de Louvain à Noville-sur-Mehaigne

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 04/01/2022

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AVAL – 19/24

Commune : EGHEZEE

OAA : INASEP

Numéro de modification (Code SPGE) : 08.70

Intitulé : Modification n° 08.70 : Commune d'EGHEZEE - Chaussée de Louvain à Noville-sur-Mehaigne

DESCRIPTION

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|
| Explications | La demande de modifications porte sur une partie de la Chaussée de Louvain à Noville-Les-Bois, sur le territoire communal d'Eghezée, actuellement reprise en régime d'assainissement collectif. Il est proposé son passage en régime d'assainissement autonome. En effet, des tests ont démontré que la canalisation existante s'écoule dans le sens opposé à celui représenté au PASH et dès lors les eaux de ces habitations ne sont pas reprises dans le réseau existant en aval. | | |
| Superficie concernée | 2,8 ha | | |
| | Avant | Après | |
| Assainissement collectif | 40 EH | 0 EH | |
| Assainissement autonome | 0 EH | 40 EH | |
| Assainissement transitoire | 0 EH | 0 EH | |
| | Charge totale à terme | | 40 EH |

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

| Station d'épuration | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|----------------------|---|
| Code SPGE | | Nom | | Capacité | | Statut | |
| / | | / | | / | | / | |
| Egouts | | Collecteurs | | Station(s) pompage | | Conduite refoulement | |
| Existants | / | Existants | / | Existants | / | Existants | / |
| A réaliser | / | A réaliser | / | A réaliser | / | A réaliser | / |

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

| | |
|-----------------------------------|---|
| Masse d'eau de surface | MV03R – Etat physico-chimique 2020 : Médiocre |
| Natura 2000 (rayon de 500 m) | / |
| Zone de baignade (rayon de 500 m) | / |
| Zone de prévention de captage | / |
| Aléa d'inondation par débordement | / |

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

