

Modification n° 08.75: Commune de HERVE - ZACC et ZAEM de Herve

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 14/12/2021

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : MEUSE AVAL – 2/15 et 26/49

Commune : HERVE

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 08.75

Intitulé : Modification n° 08.75: Commune de HERVE - ZACC et ZAEM de Herve

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur une zone d'aménagement communal concerté et sur la zone d'activité économique mixte de Herve, actuellement reprises en régime d'assainissement transitoire. Il est proposé le passage de la majeure partie de ces deux zones en assainissement autonome vu la topographie de lieux qui engendrerait des coûts trop importants, notamment par la nécessité de réaliser une station de pompage pour se raccorder au réseau existant. Seule une partie bordant le sud de la ZACC sera redirigée vers l'assainissement collectif, celle-ci pouvant être connectée au réseau d'égouttage en bon état de la rue des Frênes.		
Superficie concernée	26,65 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	10 EH	22,5 EH	
Assainissement autonome	0 EH	37,5 EH	
Assainissement transitoire	50 EH	0 EH	
	Charge totale à terme	60 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
63035/01		HERVE		36.500 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	200 m	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	MV16R – Etat physico-chimique 2020 : Médiocre
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

