

Modification n° 12.75 : Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON - Rue Boussez à Sommethonne

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 09/07/2021

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : SEMOIS-SCHIERS – 38/43

Commune : MEIX-DEVANT-VIRTON

OAA : IDELUX EAU

Numéro de modification (Code SPGE) : 12.75

Intitulé : Modification n° 12.75 : Commune de MEIX-DEVANT-VIRTON - Rue Boussez à Sommethonne

DESCRIPTION

Explications	Le demande porte sur la rue Boussez à Sommethonne, sur le territoire communal de Meix-Devant-Virton, particulièrement sur la partie en régime d'assainissement autonome. Il est proposé le passage de la zone en régime d'assainissement collectif étant donné le nouveau schéma d'assainissement du village (dont les travaux sont programmés) qui permettra de reprendre les eaux usées de ces habitations. De plus, l'absence de système d'épuration individuelle SEI dans cette rue est également un argument en faveur de l'assainissement collectif.		
Superficie concernée	+/- 3,5 ha		
	Avant		Après
Assainissement collectif	0 EH		30 EH
Assainissement autonome	30 EH		0 EH
Assainissement transitoire	0 EH		0 EH
	Charge totale à terme		30 EH

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
85024/02		SOMMETHONNE		300 EH		Programmé	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	SC39R – Etat physico-chimique 2020 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE34063 - Vallées de la Chevratte
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

