

# Modification n° 12.76 : Commune de BOUILLON - Village de Curfoz

## PROPRIETES

Date de réception SPGE : 01/08/2022

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : SEMOIS-CHIERS – 10/43

Commune : BOUILLON

OAA : IDELUX Eau

Numéro de modification (Code SPGE) : 12.76

Intitulé : Modification n° 12.76 : Commune de BOUILLON - Village de Curfoz

## DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur une partie de la rue des Quatre Moineaux et du Quartier des Aunois dans le village de Curfoz, sise sur le territoire communal de Bouillon et reprise en régime d'assainissement collectif. Afin d'éviter tout rejet, direct ou indirect, d'eaux usées dans le ruisseau de la Voie des Chevaux repris dans la zone amont de baignade de la Poulie, il est proposé le passage de cette zone en régime d'assainissement collectif, et ce pour les raisons suivantes :
	<ul style="list-style-type: none"><li>- la programmation de travaux programmés de collecte et refoulement des eaux usées du village de Curfoz vers le réseau d'égouttage de la rue de la Sentinelle raccordé à la station d'épuration Noirefontaine, afin de protéger la zone de baignade de la Poulie ;</li><li>- la possibilité de raccorder les habitations situées rue des Quatre Moineaux et Quartier des Aunois moyennant la pose d'un égout gravitaire ;</li><li>- l'absence de système d'épuration individuelle déclaré dans la zone concernée par la modification du PASH ;</li><li>- les travaux de mise à niveau de la STEP de Noirefontaine sont prévus et que ces travaux permettront le traitement des eaux usées des habitations concernées par la modification du PASH ;</li></ul>

Superficie concernée	8 ha	
	<b>Avant</b>	<b>Après</b>
Assainissement collectif	0 EH	100 EH
Assainissement autonome	100 EH	0 EH
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH
	<b>Charge totale à terme</b>	<b>+/- 100 EH</b>

## SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

*La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif*

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
84010/02		NOIREFONTAINE		1.300 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	800 m	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

## SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	SC37R – Etat physico-chimique 2020 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	H19 - La Semois à Bouillon (pont de la Poulie)
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

## ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

# EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

