

Modification n° 14.20: Commune de BAELEN – Rue du Minerai (ZAE)

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 12/08/2019

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : VESDRE – 4/15

Commune : BAELEN

OAA : AIDE

Numéro de modification (Code SPGE) : 14.20

Intitulé : Modification n° 14.20: Commune de BAELEN – Rue du Minerai (ZAE)

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur une petite partie de la zone d'activités économiques située à Baelen, à proximité de la sortie 38 de l'autoroute E40, actuellement reprise en régime d'assainissement transitoire. Il est proposé son passage en régime d'assainissement collectif. En effet, l'aménagement de cette zone est en cours et une nouvelle voirie équipée d'un réseau d'égouttage séparatif a été créé. La rue du Développement bordant le côté sud-est de cette zone transitoire est également équipée d'un égout. Ces eaux usées se raccordent à un collecteur qui aboutit ensuite dans la station d'épuration de Wegnez.	
	Superficie concernée	17,83 ha
Avant		Après
Assainissement collectif	0 EH	< 10 EH
Assainissement autonome	0 EH	0 EH
Assainissement transitoire	< 10 EH	0 EH
Charge totale à terme		< 10 EH

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
63058/04		WEGNEZ		110.000 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	300 m	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	VE07R – Etat physico-chimique 2018 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



