Ellezelles

SPGE
Société Publique de Gestion de l'Eau

Administration communale d'Ellezelles

Rue Saint Mortier 14

7890 – ELLEZELLES

Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE)

Rue des Écoles, 17-19

4800 - Verviers

HANAISE – WODECQ

ÉTUDE DE MODIFICATION DE PASH

V14/05/2024

P32259

PROJET

Étude pilotée par :

Mr José GRIMMONPRE

jose.grimmonpre@ipalle.be

Étude réalisée par :

Mr Benjamin CORDIER

benjamin.cordier@ipalle.be

ipalle

Table des matières

0. RÉSUMÉ 3

1. INTRODUCTION 4

1.1. PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIF DE L'ÉTUDE 4
1.2. CONTEXTE LÉGISLATIF 4
1.3. PÉRIMÈTRE DE LA ZONE D'ÉTUDE 5

2. ÉTUDE DE LA RUE 6

2.1. ESTIMATION DU NOMBRE D'EH 6
2.1.1. Situation existante 6
2.1.1. Situation future 7
2.1.2. Résumé de la charge polluante 7
2.2. INVESTIGATION DE RÉSEAUX ET EXUTOIRES 8
2.2.1. Eaux de surface ou voies artificielles d'écoulement 8
2.2.2. Cadastre du réseau 8
2.2.3. Topographie 9
2.3. ANALYSE DES PLANS D'ÉGOUTTAGE ET D'ASSAINISSEMENT 10
2.3.1. Plan Communal Général d'Égouttage (PCGE) 10
2.4. ANALYSE FINANCIÈRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU RÉGIME D'ASSAINISSEMENT 10
2.5. CONCLUSION 11

3. ANNEXES 12

3.1. REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 12
3.2. LÉGENDE PCGE 14

PROJET

0. Résumé

Suite à la mise à jour du cadastre des réseaux, la zone reprise dans l'étude peut passer en zone d'assainissement collectif afin d'être reliée à la station d'épuration.

Bien que cette zone soit reprise au PASH en zone d'assainissement autonome, Il a été constaté que le réseau de la voirie se rejetait dans l'égouttage public de la zone collective en aval. Il y a donc lieu d'étudier le régime d'assainissement le plus approprié pour l'ensemble de la zone.

Pour analyser la meilleure manière d'assainir le quartier, une visite de terrain a été menée.

Ces investigations nous permettent de proposer la modification du régime d'assainissement autonome en collectif.

PROJET

1. Introduction

1.1. Problématique et objectif de l'étude

Cette étude vise à assurer une cohérence d'assainissement sur base du réseau d'égouttage existant.

L'objectif de la présente étude est donc de **vérifier quel type de régime d'assainissement (autonome ou collectif) est le plus approprié** pour les constructions situées dans la zone d'étude de la rue Hanaise à Wodecq.

1.2. Contexte législatif

Les modifications de PASH sont régies par les articles R. 288 à R. 290 du Code de l'Eau.

Selon l'Art. R. 288 §1er du Code de l'Eau, les demandes de modification du Plan d'Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH) peuvent émaner d'un Organisme d'Assainissement Agréé (OAA) et sont adressées à la Société Public de Gestion de l'Eau (SPGE). La SPGE instruit les demandes de modification de PASH.

Selon l'Art. R. 233 du Code de l'Eau, un point noir local est défini comme une zone circonscrite en assainissement autonome ou transitoire à un nombre restreint d'habitations dont les eaux usées peuvent présenter une atteinte à la salubrité publique.

Selon l'Art. R.280 §1er et §2, la commune peut, en vue de régler un problème de point noir local et sur base d'un rapport de motivation et de l'avis de l'OAA compétent, imposer l'installation d'un système d'épuration individuelle. Elle en demande la reconnaissance auprès de la S.P.G.E. en vue de permettre aux personnes concernées d'accéder à une prime d'installation de 3500€ (Art. R.402. §1er) au lieu de 1500€.

En tant qu'OAA, l'intercommunale IPALLE est compétente pour la réalisation des études justifiant, sur le plan technique, environnemental et financier, les propositions de modification de PASH et motivant la résolution d'une problématique de salubrité.

PROJET

1.3. Périmètre de la zone d'étude

Le périmètre de la zone d'étude correspond à la **zone d'assainissement autonome reprise au PASH** au chemin des Carmes – Hanaise à Wodecq (Figure 1). L'extrait cartographique ci-après précise les limites de l'étude.

Figure 1 - Périmètre de la zone d'étude

2. Étude de la rue

2.1. Estimation du nombre d'EH

2.1.1. Situation existante

Nous dénombrons **2 habitations** dans la zone d'étude (Figure 2). En multipliant le nombre d'habitations par le nombre moyen d'habitants par ménage fixé à ± 2,5, nous obtenons une charge polluante de **± 5 EH** pour la zone.

Figure 2 – Nombre d'habitations dans la zone de modification du PASH

2.1.1. Situation future

Au plan de secteur, la zone d'étude est située en zone d'habitat (Figure 3). Il y a donc un potentiel de nouvelles constructions.

Sur la longueur de la voirie (reprise dans la zone d'étude) qui est de 232m, actuellement 40m sont bâtis (soit environ 17%). Il y a donc un potentiel constructible de 192 m. Si nous prenons l'hypothèse d'une longueur de 12 m par habitation (correspondant aux projets récents), il y a un potentiel de 16 nouvelles habitations soit **± 40 EH**.



Figure 3 – Plan de secteur

2.1.2. Résumé de la charge polluante

Sur base des constructions existantes et du potentiel urbanisable, **la charge polluante est estimée à +/- 45 EH**.

2.2. Investigation de réseaux et exutoires

2.2.1. Eaux de surface ou voies artificielles d'écoulement

L'Atlas des cours d'eau relève le Ruisseau du Tordoir comme cours d'eau non navigable de 2ième catégorie, situé à proximité, au sud de la zone d'étude.

2.2.2. Cadastre du réseau

Notre filiale CITV a procédé, en mai 2021, au cadastre des réseaux dans la zone d'étude. Ce cadastre montre la présence d'un réseau d'égouttage raccordé à la zone collective se situant en aval vers la station d'épuration (STEP) de Flobecq (Figure 4).



Figure 4 – Cadastre du réseau

2.2.3. Topographie

L'analyse topographique montre un point « haut » à l'extrémité de la zone d'étude.



Figure 5 - Profil altimétrique de la rue du Canal.

Les photos prises sur place se trouvent en annexe (Annexe 3.1 Reportage photographique).

PROJET

2.3. Analyse des plans d'égouttage et d'assainissement

2.3.1. Plan Communal Général d'Égouttage (PCGE)



Figure 6 – Extrait du PCGE, Rue des Ouvroirs

ANALYSE DU PCGE

Le Plan Communal Général d'Égouttage (PCGE) d'Ellezelles a été approuvé le 20 janvier 1998.

La commune avait classé cette zone en zone d'habitat mais ne prévoyait pas de réseau d'égouttage.

2.4. Analyse financière de la mise en œuvre du régime d'assainissement

La modification du régime d'assainissement n'engendre aucun frais aux pouvoirs publics.

2.5. Conclusion

Considérant l'enquête de terrain menée ;

Considérant le réseau existant de la rue ;

Considérant que ce réseau est connecté à la station d'épuration ;

Considérant le coût d'investissement public nul,

Nous pouvons conclure que :

- **Le régime d'assainissement de la zone doit être modifié en « collectif »**

Situation actuelle	Proposition de modification du PASH
	

PROJET

3. Annexes

3.1. Reportage photographique

3.2. Légende PCGE