

Modification n° 12.82 : Commune de CHINY – PAE – Micro - ZAE de Jamoigne

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 12.82

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : SEMOIS-CHIERS – 27/43

Commune : CHINY

OAA : IDELUX Eau

Numéro de modification (Code SPGE) : 12.82

Intitulé : Modification n° 12.82 : Commune de CHINY – PAE - Micro-ZAE de Jamoigne

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification fait suite à la révision du plan de secteur portant sur une partie du PCA dit « Micro-ZAE de Jamoigne » à Chiny (arrêté ministériel du 07/02/2019). Il s'agit donc d'assigner un régime d'assainissement à cette nouvelle zone d'activités économiques mixtes. Il est proposé d'orienter cette zone en régime d'assainissement collectif. Cette demande est motivée par le fait que le nouveau parc d'activités économiques mixtes est entièrement équipé d'égouts séparatifs connectés au collecteur à proximité. Les eaux usées des futures entreprises seront traitées par la station d'épuration de IZEL (4.000 EH).		
Superficie concernée	3,5 ha		
Avant		Après	
Assainissement collectif	0 EH		20 EH
Assainissement autonome	0 EH		0 EH
Assainissement transitoire	0 EH		0 EH
Charge totale à terme		20 EH	

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
85007/02		IZEL		4.000 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existant	340 m	Existant	/	Existant	1	Existant	1

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	SC23R - Etat physico-chimique 2022 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE34048 - Bassin de la Semois de Jamoigne à Chiny
Zone de baignade (rayon de 500 m)	H10 - En amont de la zone de baignade de Lacuisine
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Aléa faible à élevé

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

