

Modification n° 12.84: Commune de NEUFCHATEAU - Tournay - Route de Saint-Hubert

PROPRIETES

Date de réception SPGE : 12.84

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : SEMOIS-CHIERS – 13/43

Commune : NEUFCHATEAU

OAA : IDELUX Eau

Numéro de modification (Code SPGE) : 12.84

Intitulé : Modification n° 12.84 : Commune de NEUFCHATEAU – Tournay - Route de Saint-Hubert

DESCRIPTION

Explications	La demande de modification concerne le village de Tournay, situé sur le territoire communal de Neufchâteau, actuellement majoritairement repris en régime d'assainissement collectif. Il est proposé de faire passer en régime d'assainissement collectif la Route de Saint-Hubert étant donné la présence d'une canalisation d'égout le long de cette rue qui est raccordée à l'égout présent en zone d'assainissement collectif.		
Superficie concernée	4,1 ha		
	Avant	Après	
Assainissement collectif	0 EH	55 EH	
Assainissement autonome	55 EH	0 EH	
Assainissement transitoire	0 EH	0 EH	
	Charge totale à terme		55 EH

SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
84043/01		NEUFCHATEAU		10.000 EH		Existant	
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	375 m	Existants	/	Existants	/	Existants	/

SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	SC20R - Etat physico-chimique 2022 : Moyen
Natura 2000 (rayon de 500 m)	/
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	/

ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE



