

# Modification n° 12.85 : Commune de SAINT-LEGER - Village de Châtillon

## PROPRIETES

Date de réception SPGE : 10/12/2024

Sous-bassin hydrographique - N° de feuille : Semois-Chiers – 35/43

Commune : Saint-Léger

OAA : IDELUX Eau

Numéro de modification (Code SPGE) : 12.85

Intitulé : Modification n° 12.85 : Commune de Saint-Léger - Village de Châtillon

## DESCRIPTION

Explications	La demande de modification porte sur plusieurs parcelles en cours d'urbanisation sises rue d'Ahérée (N82) et actuellement reprises en régime d'assainissement collectif à Chatillon, sur le territoire communal de Saint-Léger. Il est proposé le passage en régime d'assainissement autonome du périmètre en raison de l'impossibilité de placer un égout à l'arrière des parcelles vu le dénivelé et le manque d'espace disponible et la présence d'un mode d'évacuation pour les eaux épurées et pluviales (cours d'eau le Ton).		
Superficie concernée	3 ha		
		Avant	Après
Assainissement collectif		55 EH	EH
Assainissement autonome		0 EH	55 EH
Assainissement transitoire		0 EH	0 EH
Charge totale à terme		55 EH	

## SCHEMA D'ASSAINISSEMENT – BASSIN TECHNIQUE

La mise en œuvre d'un schéma d'assainissement n'est d'application que dans le cas d'un passage vers l'assainissement collectif

Station d'épuration							
Code SPGE		Nom		Capacité		Statut	
/	/	/	/	/	/	/	/
Egouts		Collecteurs		Station(s) pompage		Conduite refoulement	
Existants	/	Existants	/	Existants	/	Existants	/
A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/	A réaliser	/

## SPECIFICITES ENVIRONNEMENTALES

Masse d'eau de surface	SC02R - Etat physico-chimique 2022 : Bon
Natura 2000 (rayon de 500 m)	BE34061 - Vallées de Laclareau et du Rabais
Zone de baignade (rayon de 500 m)	/
Zone de prévention de captage	/
Aléa d'inondation par débordement	Faible

## ANNEXE

Etude de l'organisme d'assainissement agréé (OAA).

## EXTRAIT CARTOGRAPHIQUE

Demande de modification du PASH

Sous-bassin hydrographique de la Semois-Chiers - Commune de Saint-Léger - Châtillon - Rue d'Ahérée



